



- NOTA:**
- 1)- LAS DIMENSIONES SON mm, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.-
 - 2)- EL MATERIAL A USAR SERA FUNDICION DE HIERRO GRIS, EL CUAL DEBERA PRESENTAR UNA DUREZA MINIMA DE ENTRE 170 A 210 BRINELL Y UNA RESISTENCIA MINIMA A LA TRACCION DE 34000 PSI.-
 - 3)- SE INSTALAN EN ZONAS URBANAS SOBRE LA TRAZA DE LA CAÑERIA Y CON LAS FLECHAS ALINEADAS A LA MISMA.-
 - 4)- INSCRIPCIONES, FLECHAS, LOGO AL IGUAL QUE EL RECUADRO CONTARAN CON UNA ALTURA DE 1.5mm.-
 - 5)- EL TELEFONO A INDICAR PARA:
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA 0800-999-1600
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO 0800-555-6677
 - 6)- HORMIGON H25 O SUPERIOR PIGMENTADO CON OXIDO DE HIERRO COLOR AMARILLO AM-301 MARCA PIRAMIDE HASTA LOGRAR UNA TONALIDAD SIMIL IRAM-DEF D1054 CODIGO 05-1-020
 - 7)- SE DEBERA REALIZAR UNA JUNTA DE DILATACION PERIMETRAL DE 5 A 10 MM DE ANCHO APROX. CUANDO SE INSTALE EN CALZADA DE HORMIGON. DICHA JUNTA CONTARA CON UNA PROFUNDIDAD CORRESPONDENTE A LA ALTURA DE LA CALZADA Y SE RELLENARA CON MATERIAL ASFALTICO.

04								
03								
02								
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PLANO TIPO	09/18	-					
N°	Modificación	Fecha	Venc.	Dib./Rev.	INTEGRIDAD	GoyM	Aprobado	
	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.				ECOGAS/GoyM			
	Obra: PLANO TIPO				Parte: SEÑALIZACION			
	Lugar: CENTRO Y CUYO				SISTEMA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL			
Fecha	Esc.	Grafica	Dib.	GdC	C.Op.	CO	Tipo	P
ABRIL/2018								
Venc.	Form.	A2	Rev.	INTEGRIDAD	Reempl.		N°	PT 14.015
INTEGRIDAD					GoyM			