



— EL CONTRATISTA COMO RESPONSABLE DE LA OBRA Y DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, SEGÚN NAG-113 Y NAG-140, DECLARA HABER ESTUDIADO EL ÁREA AFECTADA POR LOS TRABAJOS.

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACIÓN DEL PRESENTE, DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE PRESENTAR EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.

CUANDO EL CORDÓN CUNETA Y/O LÍNEA MUNICIPAL NO ESTÉN MATERIALIZADOS, DEBERÁ PRESENTAR EL PROYECTO CONSTRUCTIVO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE NIVELES, ANCHO DE VEREDAS Y CALLES APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

21	50	4,6	11,0	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	200
20	40	3,7	11,0	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	20
N°	Diám.(mm)	Esp.(mm)	%TFME / SDR	Tap.(m) Calz./Ver.	Dist. L.E.(m)	Norma / Especif.	Long.(m)
Cañería							
01	SERVICIO INTEGRAL DE P.E. Ø25mm, SEGUN GI/RG 10073 y AM/ING 5001					NAG 140	
N°	Denominación					Norma / Especif.	Cantidad
Lista de Materiales							
04							
03							
02							
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA 35330 S/DR 1241/25				24/06/25	24/03/26	VV
00	ORIGINAL S/ LYRA 22466 S/DR 6084/18				13/09/18	13/06/19	PP
N°	Modificación				Fecha	Vence	Revisor
Empresa Contratista:				Proyectó:	Firma R.T.:		
 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.				ECOGAS GING / Estudios y Proyectos			
Obra: PROVISIÓN DE G. N. A CALLE JUAN MANUEL DE ROSAS Lugar: B° SANTA ISABEL – EMBALSE – CBA				Parte: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PROPUESTA DE TRAZA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 4,0 kg/cm2 EN POLIETILENO			
Fecha:	13/09/18	Esc.:	1:2500	Reempl.:			
C.Op.:	RT		PCPT		Clase: R		
Venc.:	13/06/19	Form.:	A2	Revisor:	PP	N°:	DC01242/089
Lámina:	1 de 1		Rev.:				