

PLANTA



CARPINTERIA METALICA
MARCO: PERFILES DE HIERRO L 38x38
CON BURLETES DE GOMA SINTETICA 2mm. DE ESP
HOJA: DOBLE CHAPA 16 BWG C/BOTAGUA
HERRAJE: CERRADURA CILINDRICA Y MANIJA
DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL
REGISTRO ENTRADA AIRE BRONCE PLATIL
TERMINADO: PINTURA ANTIOXIDO SINTETICA
(2 MANOS) COLOR A ELECCION DE LA INSP. EN OBRA

NOTAS:
- LA PUERTA DE ACCESO A LA CABINA DEBERA ABRIR HACIA AFUERA .-
- LOS MATERIALES Y ACCESORIOS A PRUEBA DE EXPLOSIONES P/GASES A EMPLEAR EN LA INSTALACION ELECTRICA DEBERAN TENER CERTIFICADO DE CALIDAD OTORGADO POR EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES E INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DE LA PLATA (LEMIT) .-
- DEBERAN COLOCARSE SELLADORES EN TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS (INTERRUPTORES, CAJAS DE DERIVACION, ETC) .-
- LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA RESPONDER A LAS NORMAS R.L.C. PARA CLASE 1 DIVISION 1, Y LOS MATERIALES A LAS NORMAS IRAM .-
- VER P. ANEXO CONDUCTO DE EXTRACCION DE AIRE P.T. 0035 .-
- LAS FACHADAS DE LAS CONSTRUCCIONES SERAN DE H° A°, Y SE DIMENSIONARAN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO
- LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS .-



DETALLE 1



Nº	MODIFICACIONES	FIRMA	FECHA
1	REVISION GRAL.		15-01-80

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

TITULO: CABINA DE ODORIZACION		TIPO: G	C.ASE: 17
OBRA: PLANO TIPO .-		SECTOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS	
LUGAR: ZONA CUYO .-		EXP. NUMERO:	
RESPONSABLE: DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. .-		HOJA DATO:	
DIBUJO: ING. T. PRATO	ESCALA: GRAFICA	FORMATO: IRAM A4	REGISTRO:	FECHA:	LEMIT:	Nº PLANO ANEXO: 0035	